

• Pariser Kommune 8 Gmbh&Co. KG • Franz-Mehring-Platz 1 • 10243 Berlin •

BIETERINFORMATION 02

Berlin, den 19.07.2018

Betrifft: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung / Los 06 – Fenster und Außentüren

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass das angepasste Leistungsverzeichnis unter <https://www.rosalux.de/los06-fenster-aussentuere> veröffentlicht ist, verbunden mit einem neuen Termin für die Angebotsabgabe bzw. Eröffnung der Angebote sowie auch einem angepassten Formular Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes (Formular 213).

Alle bei der Vergabestelle eingegangenen Angebote, die sich auf den Abgabetermin 19.07.2018 beziehen, aber entsprechend Bieterinformation 01 keine Berücksichtigung finden, werden durch die Vergabestelle ungeöffnet und vertraulich aufbewahrt.

Die Veränderungen zum alten Leistungsverzeichnis sind auf Seite 33 und Seite 56 farblich markiert. Wir weisen Sie darauf hin, dass das Pulver-Beschichtungssystem der Fassadenbauteile wegen eines sehr hohen Aufwands von einem Zwei-Schicht-Verfahren auf ein Ein-Schicht-Verfahren geändert worden ist. Außerdem wurde festgestellt, dass die ausgeschriebene Fensterkonstruktion nicht für die Dicke des Schichtenaufbaus des Zwei-Schicht-Verfahrens ausgelegt ist. Die körnige Oberfläche des Zwei-Schicht-Verfahrens würde die Dichtigkeit der Fenster beeinträchtigen. Die Beschichtung beschränkt sich nun auf den ersten IGP-Anstrich Feinstruktur. Der zweite Anstrich mit Living Surface Kornstruktur entfällt.

Rechtzeitig eingegangene Rückfragen zur überarbeiteten Ausschreibung werden nunmehr bis zum 26.07.2018 beantwortet.

Die Bauvergabestelle
Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung