

Vergabenummer: RLS 0-001-2017

Baumaßnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung, Straße der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin

Leistung: Los 01 - Herstellung Baugrube

Beantwortung der Bieterfragen

(Stand 07.07.2017)

Frage 01

Im Leistungsverzeichnis ist in der Position 03.003 "Gemischter Bauschutt, >Z2" im ersten Absatz beschrieben, dass die Entsorgung einschließlich Kipp- und Deponiegebühren erfolgen soll. Im letzten Absatz, letzter Satz wird hingegen beschrieben, dass die Gebühren der Beseitigung vom AG übernommen werden. Gleiches gilt für die Position 03.006.

Welche Aussage ist für die Preisbildung maßgebend?

Antwort 01

Bei der Kalkulation der Positionen 03.003 und 03.006 ist zu berücksichtigen, dass die eigentlichen Entsorgungskosten (Deponiegebühren) und SBB-Gebühren durch den AG übernommen werden. Sämtliche übrigen Leistungen, sind wie in den Positionen beschrieben durch den AN zu tragen und zu kalkulieren.

.....

Frage 02

Gemäß den LV Positionen 04.002. und 04.003 sollen warmgewalzte Spundbohlen vom Typ Larssen L601 geliefert werden. Nebenangebote sind nicht zugelassen. Die ausgeschriebenen Spundbohlen Larssen L 601 der Fa. Hoesch werden nicht mehr produziert.

Welche anderen Spundbohlenprofile sind alternativ zu den nicht mehr erhältlichen Larssen L601 zu verwenden? Sind auch Z-Bohlen einsetzbar?

Antwort 02

Z-Bohlen sind nicht einsetzbar. Auf Grund der umlaufenden Gurtung müssen U-Profile zur Ausführung kommen. Es kann das Profil TKL 601 (ehemals L601) von Thyssen Krupp oder ein gleichwertiges Profil verwendet werden.

.....