

Längsschnitt durch Entwässerungsrinne vor Fassade



Querschnitt durch Entwässerungsrinne vor Fassade



Aufsicht Entwässerungsrinne vor Fassade



Entwässerungs- / Kastenrinne mit Flachstabrostabdeckung

1	250 mm	Stahlbetondecke, Angabe nach Statik	9	80mm	Kastenrinne (Breite = 98 cm), auf Splittbett	16	Rinnenheizung (*vor den Fenstern und um Stützenfüße), Gewerk Elektro*
2	200 mm	Stahlbetonüberzug, Angabe nach Statik	10		Flachstabrost (5mm x 40mm)	17	Flüssigabdichtung* vliesarmiert für die Anwendung bei Dachdetails, farbig *OK Abdichtung = OK Gitterrost*
3		X - Stütze aus Stahlbeton, Angabe nach Statik	11		Verbindungsrohr / -konstruktion, z.B. Ø15 mm, gem. Anforderung, Abstand gem. konstr. Anforderung	18	Blechstreifen für Flüssigabdichtung an Fassade
4	5 mm	Dampfsperre, Bitumenschweißbahn mit Alu-Elnlage und Bitumenvoranstrich	12		Profil als Abdeckung / Überlauf in Rinne	19	Entwässerungskasten, Metall geschlitzt mit Fassadenrinne und Ablaufpunkt verbunden, mit Gitterrostabdeckung
5	15cm + 4-12cm	Gefälledämmung EPS035 (im Mittel 23cm) 2 % Gefälle	13		T-Profil, mit seitlichen Aussparungen, Auflager für Gitterrost Dimension und Abstand gem. konstruktiven Anforderung nach Abstimmung mit AR		** Anmerkung: Abdichtungsabschluss zum Beton geradlinig durch genaue Abklebung herzustellen*
6	10mm	bituminöse Abdichtung, 2-lagig					
7	15mm	Bautenschutz	14	20mm	Kiesschicht in Rinne		
8		Edel-Splittbett 1/3	15	50mm	Klinkerpflaster in Edelsplittschüttung, 11,5cm x 24cm mit 1cm Fuge, Läuferverband		

Projekt
Neubau
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Straße der Pariser Kommune 8 10243 Berlin

Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Strasse der Pariser Kommune 8
Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin

Generalplaner + Architekten
ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
Oranienstraße 183 10999 Berlin

Nutzer
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring Platz 1 10243 Berlin

Fachplaner

Index

Planinhalt
Detailplanung

1.OG Terrasse
Entwässerungsrinne

Maßstab	1: 10	Datum	14.03.2018			
Größe	A1	Stand	14.03.2018			
Projekt	Phase	Planer	Planart	Inhalt	Nr.	Index
ROSA	05	AR	DP	DA	12	-