

Vergabenummer: RLS 0-023-2017

Baumaßnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung, Straße der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin

Leistung: Los 23 – Tischler 4, WC-Trennwände

Beantwortung der Bieterfragen

(Stand 16.07.2019)

.....

Frage 01

Im Leistungsverzeichnis ist das Dekor „U 12000 XM“ für die WC-Trennwände gefordert. Für die gewünschte Konstruktion ist ein 3 mm HPL-Schichtstoff notwendig. Die Oberfläche „XM“ wird vom Hersteller Pfleiderer nicht für diese Platten angeboten. Bitte um Angabe, mit welchem Dekor / Oberfläche kalkuliert werden soll.

Antwort 01

Die Oberfläche „U 12000 XM“ soll zur Anwendung kommen. Hierbei kann auf eine HPL-Auflagenstärke von je 0,8 mm zurückgegriffen und die in der Ausschreibung beschriebene Materialstärke von 3 mm vernachlässigt werden, solange die geforderte Elementstärke von insgesamt 30 mm eingehalten wird.

.....