RD
ISO
E90
ohne
200
Hängestiele versetzt
400

Achsen
Gesamt
Fenster
Technik
Treppe
Archiv-I
Innentü
Lichtlad

Regenwasser-Rückhaltebecken, 19,7m³ = 10,00m x 1,25m x 1,32m / OK=-1,44 / UK=-2,76

Grundstücksgrenze

Baugrenze

Perimeterdämmung bis -1,00m unter Gelände

Ableitung in Beton bis Dach, Bewehrung anschließen, 1.0G Stahlgerüst einbinden

Raum mit Zweimelderabhängigkeit

Umluftkühlgerät mit separatem Außengerät

Umluftkühlgerät optional

FW-Übergabestation VATTENFALL 280kW

Hauszentrale

RLT-Anlage 1

RLT-Anlage 2

RLT Anlage 4

ISP 1 - Schaltschrank

Druckerhöhung Feuerlöschleitung „nass"

Löschwasserbehälter 61m³ = 2,5m x 12,5m x 1,87m / OK=-1,20 / UK= -3,18

RDA2 – Schaltschrank für Druckbelüftung Feuerwehraufzug

Anlage 4

Fäkalien-Doppe pumpen-Hebeanlage

PWT BKT/Kälte

PWT BKT/Heizung

Druckluft Treppe

Trinkwasser Automatik-Rückspülfilter

40 Druckentlastung 0,3m² freier Querschnitt, Druckklappe

Querstromlüftung 0,5m² freier Querschnitt

TRAFO 630 kVA

Bodenkanal B600 T200 für MS-Kabel

Einspeisung EVU 10 kV

Einspeisung FM Provider Nutzer

RDA 1 – Schaltschrank für Druckbelüftung Treppenhaus

Trasse geschottet I90

Lichtschächte
Innentüren
Technik-Treppe-WCs-Lager
Trafo-Archiv-Sanitär
Fenster
Gesamtmaß
Achsen

Elektro

- Ausschalter
- Serienschalter
- Taster, Taster beleuchtet
- Wechselschalter
- Steckdose einfach
- Steckdose zweifach in Kombination
- Präsenzmelder
- Festanschluss x=H x=J x=K x=LA x=TA x=TFA
- Anschluss PA
- Jalousietaster
- Thermostat
- Fußbodentank (Eb/Uf), bestückt mit: 2 x Steckd. 230V Allgem. 2 x Steckd. 230V Comp. 4 x Datendoppeldose CAT7
- Dämmerungsschalter
- Bewegungsmelder
- Verteilung

Fernmelde

- Thermomelder
- Rauchmelder, multi., multi mit Sockelsirene
- Rauchmelder multi., Index B in Boden, Index Z Zwischendecke/Schacht
- Datendose zweifach
- Druckknopftaster-Hausalarm x=A-Auslösung Feuerwehr
- Taster für Druckbelüftung
- Signalisierung optisch/ akustisch

Leuchten

- Langfeldleuchte dir./indir. 1,25m
- Elektroanschluss+Abhängepunkt
- Abhängepunkt
- Langfeldaufbauleuchte 2x35/49/80W
- Einbau Downlight x=2 Downlight mit Lichtopfik
- Einbau Downlight mit Notlicht x=2 Downlight mit Lichtopfik
- Sicherheitsbeleuchtung beids.
- Sicherheitsbeleuchtung eins.
- Feuerwehrbedienfeld
- Freischaltelement
- Feuerwehr-Schlüssel-Depot

0 25 50 100 150 200 250 300cm

Neubau
Rosa-Luxemburg Stiftung
Straße der Pariser Kommune 8 10243 Berlin

Generalplaner + Architekten
ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
Oranienstraße 183 10999 Berlin

Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Straße der Pariser Kommune 8
Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin

Nutzer
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring Platz 1 10243 Berlin

Fachplaner
pin gmbh planende ingenieure
reichsstraße 4 14052 Berlin

Index

a	22.12.2017	Anpassung an neuen Grundriss
b	16.03.2018	div. Änderungen, ELA raus
c	31.08.2018	Aktueller Grundriss
d	16.11.2018	Anpassung Trassenführung
e	22.02.2019	Anpassung WD, Beleuchtung Archiv
f	05.04.2019	siehe Revisionswolken
g	24.04.2019	Aktueller Grundriss

Planinhalt

Ausführungsplanung

Grundriss Elektrotechnik
Kellergeschoss
OKFF -3.75

Architekten Stand: 08.04.2019

Architekt	ROSA	05	AR	AP	GR	U1	g
Maßstab	1: 50			Datum		05.09.2017	
Größe	110 x 84			Stand		24.04.2019	
Projekt	Phase		Planer	Planart	Planinhalt	Nummer	Index
ROSA	05	HE	AP	GR	U1		g