Grundstücksgrenze

Baugrenze

Achsen
Gesamtmaß
Lichtschächte - Treppe
Fenster
Konstruktion
Räume
Kern, Aufzugschacht
Kern
Innentüren

80 Fahrradstellplätze

OK Mauerwerk-Brüstung +1.00

OK Brüstung RGh = +0,50

OKRD = -0,25

OKRD = -0,20

Betonnase

Verzug in Bodenplatte EG
Blitzschutzableitung
in Bewehrungslage

Kabelzuführung über Leerrohr im Bodenschlitz in Decke

Leerrohr DN50 für GSM Antenne

Überlauf KS-Wand Dünnlagenputz 5mm erhöhte Ebenheitsanforderung an KS-Wände berücksichtigen

Medien passiv

Kaltgetränkeautomat

Zuspiel

Leinwand

LED Lichtleiste in Boden (Hinterleuchtung der Bühne)

Anschlüsse für 6x Spot LED ØRD = 44.92m

SDI für Kamera in Decke

LAN, HDMI, XLR, Klinke 3,5, VGA, Schuko<->S55

W-LAN, UKD

LAN, Schuko

Hinweis Mauerwerksarbeiten:
Die Angaben zu den Bereichen der Schachtwände, die erst nach Fertigstellung der TGA-Installation gestellt werden können, sind einer gesonderten Planung zu entnehmen:
ROSA_05_AR_SD_GR_00

Schnitt: SC-D01
Garderobennische

Schnitt: SC-D02
Nische Lobby

Stb-Sturz 24/74 (bah)

2-seitiges KS-Sichtmauerwerk

KS-Sturz

1-seitiges KS-Sichtmauerwerk

Elektro

- Ausschalter
- Serienschalter
- Taster, Taster beleuchtet
- Wechselschalter
- Steckdose einfach
- Steckdose zweifach in Kombination
- Präsenzmelder
- Festanschluss
  - x=H
  - x=J
  - x=K
  - x=LA
  - x=TA
  - x=TFA
- Anschluss PA
- Jalousietaster
- Thermostat
- Fußbodentank (Eb/Uf), bestückt mit:
  2 x Steckd. 230V Allgem.
  2 x Steckd. 230V Comp.
  4 x Datendoppeldose CAT7
- Verteilung

Fernmelde

- Thermomelder
- Rauchmelder, multi., multi mit Sockelsirene
- Rauchmelder multi., Index B in Boden, Index Z Zwischendecke/Schacht
- Datendose zweifach
- Druckknopftaster-Hausalarm x=A-Auslösung Feuerwehr
- Taster für Druckbelüftung
- Signalisierung optisch/ akustisch
- Lautsprecher
- Lautsprecher (Einbau)

Leuchten

- Langfeldleuchte dir./indir. 1,25m
- Elektroanschluss+Abhängepunkt
- Abhängepunkt
- Langfeldaufbauleuchte 2x35/49/80W
- Einbau Downlight x=Z Downlight mit Lichtoptik
- Einbau Downlight mit Notlicht x=Z Downlight mit Lichtoptik
- Sicherheitsbeleuchtung beids.
- Sicherheitsbeleuchtung eins.
- FBH Feuerwehrbedienfeld
- FSH Freischaltelement
- FSD Feuerwehr-Schlüssel-Depot

0 25 50 100 150 200 250 300cm

Projekt
Neubau
Rosa-Luxemburg Stiftung
Straße der Pariser Kommune 8 10243 Berlin

Generalplaner + Architekten
ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
Oranienstraße 183 10999 Berlin

Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Straße der Pariser Kommune 8
Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin

Nutzer
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring Platz 1 10243 Berlin

Fachplaner
pin gmbh planende ingenieure
reichsstraße 4 14052 Berlin

Index

a	22.12.2017	Anpassung an neuen Grundriss
b	16.03.2018	Aktueller Grundriss
c	31.08.2018	Aktueller Grundriss
d	22.02.2019	Akt. Grundriss, Anpassung Deckenspiegel
e	01.04.2019	R.0.14 und R.0.17

Planinhalt
Ausführungsplanung

Grundriss Elektrotechnik
Erdgeschoss
OKFF +0.00
VORABZUG

Architekten Stand: 15.03.2019

Architekt	ROSA	05	AR	AP	GR	00	m
Maßstab	1: 50			Datum		05.09.2017
Größe	110 x 84			Stand		01.04.2019

Projekt	Phase	Planer	Planart	Planinhaltnummer	Index
ROSA	05	HE	AP	GR	00	e